Datos de la muestra

Nº de registro: 260285 **Recepción:** 20/02/2026

Tipo de muestra / Procedencia: Agua de red / Alhama de Granada

Punto de muestreo: Arqueta Polígono

Responsable del muestreo: El Laboratorio

Fecha y hora de recogida: 20/02/2026 - 9:20:00

Fecha inicio / finalización: 20/02/2026 / 25/02/2026

Fecha entrega: 25/02/2026

Datos del cliente

Entidad: MANCDAD. ALHAMA DE GRANADA

Dirección: CTRA. DE VELEZ MALAGA S/N

C.P./Población: 18120 ALHAMA DE GRANADA

CIF/NIF: P1800011G

Cod Cliente: 1301

ANALISIS DE CONTROL EN RED

(Según Real Decreto 03/2023, de 10 de Enero)

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR PARÁMETRICO	ITT	METODOLOGÍA
Color	**0,1**	mg/l Pt/Co	15	001	Fotométrico
Olor	**1**	Índice de dilución	3 a 25ºC	002	Organoléptico
Sabor	**1**	Índice de dilución	3 a 25ºC	003	Organoléptico
Turbidez	**0,10**	U.N.F.	0,8→ ETAP /4→ RED	007	Nefelométrico
pH	**7,9**	Unidades de pH	6,5 - 9,5	005	Potenciométrico
Conductividad	**320**	µS/cm	2500	006	Potenciométrico
Cloro residual libre	**0,40**	mg/l	1,0	018	Colorimetría
Cloro combinado	**0,03**	mg/l	----	020	Colorimetría
Coliformes totales	**ausencia**	UFC/100 ml	0	044	Filtración
Escherichia coli	**ausencia**	UFC/100 ml	0	046	Filtración
Enterococo	**ausencia**	UFC/100 ml	0	052	Filtración
Recuento colonias a 22ºC	**ausencia**	UFC/ml	100	054	Siembra en placa

Resultados válidos exclusivamente para la muestra descrita. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización.

OBSERVACIONES:

Los parámetros analizados cumplen con el RD 03/2023 para el agua de consumo humano, obteniendo la calificación de APTA PARA EL CONSUMO.

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA

DIRECTORA TÉCNICA

Constanza Hernández
Lda. en Farmacia

C/ La Viñuela s/n Edif. Estrella I Local 7 - 18230 ATARFE (Granada) - Tfno.: 958 434 409 Fax: 958 439 181
www.aqua-control.net - aquacontrol @aqua-control.net