Datos de la muestra	**Datos del Cliente**
Nº de registro: 261853 **Recepción:** 20-10-2026 **Tipo de Muestra:** Agua de captación **Procedencia:** ALHAMA DE GRANADA **Punto de muestreo:** Captación Fuente El Manco **Responsable del muestreo**: El laboratorio **Fecha y hora de recogida:** 20-10-2026 09:15 h **Fecha inicio/ finalización:** 20-10-2026 / 29-10-2026 **Fecha entrega:** 29-10-2026	**Nombre:** MANCOMUNIDAD DE ALHAMA DE GRANADA **Entidad:** MANCOMUNIDAD DE ALHAMA DE GRANADA **Dirección:** CTRA. DE VELEZ MALAGA S/N **C.P. / Población:** 18120 ALHAMA DE GRANADA **CIF/NIF:** P-1800011-G **Código cliente:** 1301

ANÁLISIS DE CONTROL OPERACIONAL DEL AGUA

Según Real Decreto 03/2023, de 10 de Enero

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR PARAMETRICO	ITT	METODOLOGIA
Colífagos Somáticos	**0**	ufc/ml	0	069	Siembra en placa
Turbidez	**0,10**	ufc	0,8	007	Nefelométrico

Resultados válidos exclusivamente para la muestra descrita. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización.

OBSERVACIONES: Los parámetros analizados cumplen con el RD 03/2023 para el agua de consumo humano.

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
AQUACONTROL
ANÁLISIS Y CONTROL DE AGUAS

DIRECTORA TÉCNICA
Constanza Hernández Baños
Lda. en Farmacia

Datos de la muestra	Datos del Cliente
Nº de registro: 261854 **Recepción:** 20-10-2026 **Tipo de Muestra:** Agua de captación **Procedencia:** ALHAMA DE GRANADA **Punto de muestreo:** Los Nacimientos **Responsable del muestreo**: El laboratorio **Fecha y hora de recogida:** 20-10-2026 09:30 h **Fecha inicio/ finalización:** 20-10-2026 **/** 29-10-2026 **Fecha entrega:** 29-10-2026	**Nombre:** MANCOMUNIDAD DE ALHAMA DE GRANADA **Entidad:** MANCOMUNIDAD DE ALHAMA DE GRANADA **Dirección:** CTRA. DE VELEZ MALAGA S/N **C.P. / Población:** 18120 ALHAMA DE GRANADA **CIF/NIF:** P-1800011-G **Código cliente:** 1301

ANÁLISIS DE CONTROL OPERACIONAL DEL AGUA

Según Real Decreto 03/2023, de 10 de Enero

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALOR PARAMETRICO	ITT	METODOLOGIA
Colífagos Somáticos	**0**	ufc/ml	0	069	Siembra en placa
Turbidez	**0,10**	ufc	0,8	007	Nefelométrico

Resultados válidos exclusivamente para la muestra descrita. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización.

OBSERVACIONES: Los parámetros analizados cumplen con el RD 03/2023 para el agua de consumo humano.

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
AQUACONTROL
ANÁLISIS Y CONTROL DE AGUAS

DIRECTORA TÉCNICA
Constanza Hernández Baños
Lda. en Farmacia